

PROHLÁŠENÍ O OHNIVZDORNOSTI

Pan **Jesús Valcárcel Gomariz**, jakožto představitel sektoru chemie společnosti **DECOPROYEC SUBERTRES S.L.U.** s číslem CIF: B-02528978 a registrovaným sídlem v Camporroso Industrial Estate, C / Guadalajara 12, 02520 CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (ALBACETE) - Španělsko

PROHLÁŠUJE,

že produkt **DECOPROYEC PROJECTED CORK**, je vyroben v našem produkčním centru nacházejícím se v Camporroso Industrial Estate, C / Guadalajara 12, 02520 CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (ALBACETE) - Španělsko, byl podroben zkoušce „**Chování při požáru stanovením Indexu Limitu Kyslíku (LOI)**“, které odpovídá standardům **UNE-EN ISO 4589-2** and **ASTM D 2863**, které se skládají z určení minimální koncentrace kyslíku ve směsi s dusíkem, což může zabezpečit udržení spalování materiálu ve vyvážených podmínkách. Index kyslíku je minimální koncentrace kyslíku vyjádřená procenty objemu ve směsi kyslíku a dusíku, která způsobuje spalování materiálu při pokojové teplotě. Podstata nalezení LOI indexu není pouze o zjištění, jak lehce produkt hoří, ale LOI je větší nebo rovná 28 si dovoluje zařadit materiál do sekce „nehořlavý“. Tento test přinesl uspokojující a pozitivní výsledek s výsledným číslem LOI 27, jak je rozepsáno ve zprávě IT130195, kterou zpracovala akreditovaná laboratoř AIDICO, která v závěru této zprávy zároveň zdůrazňuje, že náš materiál je prakticky nehořlavý, jelikož se nachází velmi blízko hodnotě 28.

V Chinchilla de Montearagón to 21. Listopadu 2013

DECOPROYEC



Fdo. **Jesús Valcárcel Gomariz**.

Chemik